

TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE $V_n = 220 \text{ V}$
FREQUENZA $f = 50 \text{ Hz}$
POTENZE E CORRENTI :
PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE : DA Q.E.GEN.
STRUTTURA DEL QUADRO : MODULARE IN RESINA
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO : IP40

COMITENTE:

Comune di Abano Terme (PD)

P. Caduti, 1 - Abano Terme - Pd

OPERA:

Magazzino Comunale

Via Montegrotto

ELABORATO:

**IMPIANTO ELETTRICO - Q.E.AVAT - V.D.F.
QUADRO ELETTRICO ASSOCIAZIONE AVAT**

DITTA INSTALLATRICE:

ELETTROSQUARCINA

DI SQUARCINA CLAUDIO & C. - Tel. 049/9902650 - TEOLO - PADOVA

 *Via Bonetto, 3 - 35020 Albignasego - Pd
Tel. e fax: 049.862.58.87 - 049.862.89.55
e-mail: studio.sipro@tin.it*

REV.

DESCRIZIONE AGGIORNAMENTI ESEGUITI

DATA

01

STATO DI FATTO

07/09/00

La Società si riserva la proprietà del presente elaborato che non può essere né riprodotto né comunicato a terzi senza autorizzazione.

DISEGNO N. 018/00-04

COMMESSA N. 018/00

DATA: 07/09/00

FILE: 1800-04

DISEGNATO: V.R.

ELABORATO N. SCALA:

IE04

IL TECNICO

