



LEGENDA

- strutture di compartimentazione REI60
- percorso di esodo
- percorso di esodo verso il basso
- interruttore esterno per intercettazione d'emergenza alimentazione elettrica
- lampada di illuminazione di emergenza per vie di esodo
- lampada di illuminazione di emergenza con indicazione di via di esodo
- pulsante per impianto allarme generale
- segnalatore ottico-acustico allarme generale incendio
- segnalatore acustico allarme generale incendio
- porta per Uscita di Sicurezza con maniglia antipanico
- porta EI 60
- elettromagnete (n.c.) di sgancio porta tagliafuoco
- estintore portatile, a polvere, da Kg 26 per fuochi di classe 34A-144B
- naso con tubazione semirigida l=20m Ø=25mm
- idrante soprassuolo a colonna del tipo UNI 9495 - 2/70
- rilevatore di gas
- rilevatore di fumo
- linea distribuzione gas metano
- valvola intercettazione gas metano
- area dedicata ad asilo nido con oltre 30 persone presenti attività 67.3.B DPR 151/2011

Il Tecnico abilitato  
Ing. Cassutti Andrea

 <b>Ing. CASSUTTI ANDREA</b> c/o Studio Cassutti s.r.l.s. progettazione impi. condizionamento ed elettrici pratiche di prevenzione incendi		via A. Formis n°7 35129 - Padova tel. +39 049 8916020 r.a. e-mail: andrea.cassutti@studiocassutti.com	
TAVOLA N.:	Committente:	SCALA:	
VV.F.-1	Comune di ABANO TERME Piazza Caduti, 1 - Abano Terme (PD)	1:100	
	Oggetto:	DATA:	
	Scuola Materna - Asilo Nido "Monferosso": aggiornamento prat. VV.F. per aumento presenze (att. n°67.1.A - 67.3.B) a favore del fabbricato esistente sito in via San Bartolomeo, 3 - Abano Terme (PD) (v. C.P.I. in essere valido fino al 18.02.2020, per att. 74.1.A.)	Giugno 2015	
PRAT. N°		AGGI:	
7902	Titolo lavoro:		
	Planimetria <b>Piano Terra</b> aggiornata del fabbricato con indicazioni, dispositivi e misure relative alla Prevenzione incendi-D.M. '83		