



LEGENDA SIMBOLOGIA ANTINCENDIO	
	VIA DI ESODO ORIZZONTALE
	VIA DI ESODO VERSO IL BASSO
	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE POLIVALENTE DA Kg 6 34A 233BC
	IDRANTE A MURO UNI Ø 45 mm
	LUCE DI EMERGENZA
	USCITA DI SICUREZZA
	PULSANTE DI ALLARME
	INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE DI SGANCIO ATTIVITA'
	INTERRUTTORE ELETTRICO DI SGANCIO LUCE E F.M. CENTRALE TERMICA
	AREE NON OGGETTO DI MODIFICA RISPETTO ALL'ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DEL 23/01/2018 (Prot. n. 1332)

ELABORATO ALLEGATO ALLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI			
<b>STUDIO TERMOTECNICO BONSEMBIANTE S.r.l.s.</b> PROGETTAZIONE CONSULENZE IMPIANTI TECNICI CIVILI E INDUSTRIALI 35129 PADOVA - VIA CROCE ROSSA 112 - PH: 049-775228/049-772016 - FAX: 049-7927483 - e-mail: ufficiotecnico@studiobonsembiante.it		SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO  CERTIFICATO N. 60 100 2769	
commessa	SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" VIA DEI TIGLI 2 - ABANO TERME (PD)	n. commessa	2019-062
cliente	COMUNE DI ABANO TERME		
contenuto tavola	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PIANTA PIANO TERRA		
tavola	<b>01</b>	scala	1:100 orientamento
data	5 DICEMBRE 2019	nome file	2019062 De Amicis Abano RO-At-221119.deg
disegnato da	G.O.	verificato da	N.B. approvato da N.B.