



LEGENDA

	Quadro elettrico da revisionare		Ricablaggio apparecchio AEC Evoluta con portalampada E27, lampada a Led Osram Parathom HQL 18 W e revisione delle derivazioni elettriche
	Quadro da rifare con nuovo centralino di comando e protezione eliminando il riduttore di flusso		Ripristino punto luce mancante con sostegno conico zincato HR 7 m completo di sbraccio da m 1 x 1, apparecchio Philips BGP 202 LED 60 DM12 42W e nuove derivazioni
	Nuova linea elettrica su cavidotto esistente		Sostituzione apparecchio con Philips BGP 202 LED 60 DM12 42W, e revisione delle derivazioni elettriche
	Sostituzione apparecchio con AEC EcoRays S05 4.5-2M 33W, revisione delle derivazioni elettriche		Sostituzione apparecchio con Philips BGP 243 LED 80 DW50 51W, e revisione delle derivazioni elettriche
	Relamping AEC Ecolo con nuova piastra a LED CREE 4ME 34W (5) Ø 395 mm, rimozione dei vetri e revisione dei collegamenti elettrici.		
	Punto luce o sostegno linea aerea da demolire		
	Sostituzione apparecchio con AEC EcoRays S05 4.7-2M 43W, revisione delle derivazioni elettriche		
	Sostituzione punto luce con palo in zincato rastremato Htt m 4, apparecchio AEC EcoRays S05-M 4.5-2M 33W, revisione delle derivazioni elettriche.		
	Sostituzione apparecchio con AEC EcoRays TP-S 4.5-2M 33W, revisione delle derivazioni elettriche		
	Sostituzione apparecchio con AEC EcoRays S05 4.7-2M 43W, revisione delle derivazioni elettriche		

COMUNE DI ABANO TERME (PD)

S.I.M.E.T. S.r.l.
Via Marco Polo, 31
Albignasego (PD)
Tel. 049/955449
Fax 049/954816

**SERVIZIO LUCE 3
LOTTO 2**

**FRIULI VENEZIA GIULIA,
TRENTO A. ADIGE, VENETO**

TAV 14

**PROGETTO TECNICO ECONOMICO
DEGLI INTERVENTI - STRALCIO 2**

Q 066	VIA ALESSANDRO MAGNASCO
Q 092	VIA ANGELO BAROVIER
Q 107	VIA MICHAEL THONET

SCALA: VARIE

DATA: GIUGNO 2018

Il presente elaborato è opera dell'ingegnere e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli art. 271 e segg. C.C. e dalla L. 2204/141 N. 443 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione comporta la sanzione pecuniaria dell'importo, anche parziale o in forma risarcitoria per il diritto di pubblicazione, corrispondente al costo del progetto. Anche qualora, al sensi della L. 07/08/1999 n. 261, fosse esercitato il diritto di accesso agli atti della procedura di gara o si rendesse necessario l'ottenimento degli elaborati presentati dalla società contraente (A.S.), di essi non potrà essere estratto copia, di sensi del comma 2 art. 241, 241/95, del comma 4 e 5 dell'art. 3 e comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 27/06/1992 N. 302, in caso di violazioni, i contraenti e il responsabile del procedimento di accesso per la Pubblica Amministrazione, di sensi dell'art. 4 comma 2 dell'art. 302/92, si rendono responsabili, anche penalmente.