



**LEGENDA**

	Quadro elettrico da rifare entro armadio esistente		
	Nuova linea elettrica interrata interrata in cavo FG16 su cavodotto di nuova realizzazione eseguito su banchina o sede stradale		
	Sostituzione apparecchio con Philips Unistreet BGP 204 Led 149 DM12 95W, revisione delle derivazioni		
	Nuovo punto luce costituito da supporto a parete zincato H m Ø 60mm con apparecchio Philips BGP 204 Led 149 DM12 95W, nuovo montante a parete con tegolo in vetroresina e nuove derivazioni		
	Punto luce o sostegno linea aerea da demolire		
	Sostituzione apparecchio con Philips Unistreet BGP 204 Led 149 DW 10W, revisione delle derivazioni, nuova mensola a 4 vie L 1m inclinazione 5° attacco a banchiere 70mm		
	Sostituzione apparecchio con proiettore Eral Prolamp Small Cx/CIE 4000°K ottica 60° 97793N60, e revisione delle derivazioni		
	Nuovo punto luce costituito da sostegno zincato Hf 4m e apparecchio AEC Ecorays S95 4,5 2M 33W, e revisione delle derivazioni		
	Nuovo punto luce costituito da sostegno conico zincato Hf 7m straccio a squadra L 1,5m e apparecchio Philips BGP 202 Led54 DM12 35W, e revisione delle derivazioni		



COMUNE DI ABANO TERME (PD)



S.I.M.E.T. S.r.l.  
Via Marco Polo, 31  
Albignasego (PD)  
Tel. 049/855449  
Fax 049/854816



**SERVIZIO LUCE 3  
LOTTO 2**  
FRIULI VENEZIA GIULIA,  
TRENTO A. ADIGE, VENETO

**TAV 19**

**PROGETTO TECNICO ECONOMICO  
DEGLI INTERVENTI - STRALCIO 2**

Q043 VIA ROMANA

SCALA: 1:1500  
DATA: NOVEMBRE 2017

Il presente elaborato è opera dell'ingegnere e costituisce oggetto di diritto d'autore. È vietato ogni art. 275 e segg. C.C. e dalla L. 2204/141 N. 463 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione comporta l'ipotesi dell'art. 1708 del Codice Civile e, in caso di reato, il reato di falsità in scrittura privata. Il presente elaborato è stato redatto in data 10/11/2017. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla società contraente (S.I.M.E.T. S.r.l.). Il presente elaborato è stato redatto in data 10/11/2017. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla società contraente (S.I.M.E.T. S.r.l.). Il presente elaborato è stato redatto in data 10/11/2017. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla società contraente (S.I.M.E.T. S.r.l.).