



LEGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Rivoluzione del quadro elettrico di comando
	Sostituzione armatura esistente con apparecchi a led Philips Unirester BQ7202 LED30 DMZ, isolamento derivazioni
	Sostituzione armatura esistente con apparecchi a led Philips Unirester BQ7241 LED30 DMZ, isolamento derivazioni
	Sostituzione armatura esistente con apparecchi a led Philips Unirester BQ7243 LED30 DMZ, isolamento derivazioni
	Riduzione degli apparecchi esistenti con nuova alata a led modello CREE RMT 2-G-9 4000K e rifacimento delle derivazioni
	Sostituzione armatura esistente con apparecchi a led Philips Unirester BQ7243 LED30 DMZ, isolamento derivazioni
	Relinquendo degli apparecchi esistenti con nuova alata a led modello CREE RMT 3-AMC-3-4000K e rifacimento delle derivazioni.
	Relinquendo degli apparecchi esistenti con nuova alata a led modello CREE RMT 3-AMC-3-4000K e rifacimento delle derivazioni.
	Punto luce non soggetto ad intervento

COMUNE DI  
AVIANO TERME (PT)

SERVIZIO LUCE 3  
LOTTO 2

SIMET S.r.l.  
Via Marco Polo, 11  
34043 Aviano (TV)  
Tel. 0432/444444  
Fax 0432/444444

FRIULI VENEZIA GIULIA,  
TRENINO A. ADIGE, VENETO

**TAV 09**

**PROGETTO TECNICO ECONOMICO  
DEGLI INTERVENTI - V STALCIO**

Q078 Via Montegrotto  
Q085 Via Claudiano  
Q104 Via Priali  
Q106 Via Montegrotto

DATA: GENNAIO 2020

Il presente documento è opera del progettista e costituisce oggetto di altro contratto, tenuto conto che il presente documento è stato elaborato in base a dati e informazioni fornite dal committente. Il progettista non è responsabile per l'accuratezza e l'attendibilità dei dati e delle informazioni fornite dal committente. Il progettista non è responsabile per l'accuratezza e l'attendibilità dei dati e delle informazioni fornite dal committente. Il progettista non è responsabile per l'accuratezza e l'attendibilità dei dati e delle informazioni fornite dal committente.